

К РТУ № ЭККП0005220 от 18.09.2025

Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ26.В.00102/21

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ26.В.00102/21

Серия RU № 0126855

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента",
Адрес юридического лица: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44,
регистрационный номер RA.RU.11ПБ26 от 21.03.2016.
Телефон: 83822700900 (доп. 13010), адрес электронной почты: tybalko_o@niki.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод",
Адрес юридического лица: 601785, Россия, Владимирская область, Кольчугинский район,
г. Кольчугино, ул. К. Маркса, дом 3, ОГРН: 1023300711774, Телефон: 84924595333,
адрес электронной почты: ekz@elcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод",
Адрес юридического лица: 601785, Россия, Владимирская область, Кольчугинский район,
г. Кольчугино, ул. К. Маркса, дом 3.

ПРОДУКЦИЯ Провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на номинальное напряжение 450/750 В, марок ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, изготовлены в соответствии с ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов № 227, № 228 от 21.07.2021 Испытательного центра кабельных, электроустановочных изделий и электроизоляционных материалов Акционерного общества "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством", № RA.RU.22МЕ94; акта о результатах анализа состояния производства № 273 от 12.03.2021. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования: ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия» разделы 4-6 и 9-11, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия хранения проводов ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы не менее 20 лет с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.07.2021 **ПО** 26.07.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мордавинов Юрий Александрович
(Ф.И.О.)
Яковлева Татьяна Николаевна
(Ф.И.О.)



КОПИЯ
ВЕРНА

Номенклатура	Ед.изм.	Количество
Провод ПуВ 1х0,5 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012)	км	5.000
Провод ПуВ 1х0,5(N) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012)	км	10.000
Провод ПуВ 1х0,5(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012)	км	5.000